

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

a seguito della situazione idrica verificatasi sull'acquedotto potabile del Comune di Pinzolo durante la scorsa estate in cui, per effetto di sospensioni anomale manifestatesi nella sorgente Tristin dipendenti da infiltrazioni di acqua di scorrimento superficiale provenienti dall'alveo del fiume Sarca situato nelle immediate adiacenze dell'opera di presa, si è resa necessaria l'esclusione della citata sorgente con conseguente sottrazione di un'importante fonte di approvvigionamento idrico nel momento di massimo afflusso turistico;

conseguentemente all'esclusione della sorgente Tristin in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile e previa verifiche dell'Azienda Sanitaria, nel mese di agosto è stato temporaneamente attivato un pompaggio da pozzo (normalmente impiegato ad uso esclusivo dell'impianto frigorifero dello stadio del ghiaccio comunale) abbinato ad un dosaggio in pressione di ipoclorito di sodio per clorocopertura verso la rete idrica di distribuzione nella parte bassa del paese attraverso due punti di introduzione individuati nella più immediate adiacenze del pozzo medesimo;

in considerazione della possibilità del ripetersi della situazione di emergenza idrica più sopra accennata, sono state immediatamente attivate le procedure amministrative necessarie per rendere disponibili al più presto sorgenti di approvvigionamento idrico in condizione di compensare quanto meno la possibile esclusione dell'opera di presa Tristin ed è stato affidato, fra l'altro, incarico professionale esterno per la redazione del piano di autocontrollo (D.Lgs. n. 31/2001) che dovrà fornire precise indicazioni per una completa razionalizzazione della rete potabile;

più in particolare, l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno affrontare le problematiche illustrate su due fonti: approntare, presso lo stadio del ghiaccio di Pinzolo, una stazione di pompaggio idonea a fronteggiare le emergenze e procedere nel medesimo tempo con la ricerca e la messa in disponibilità di nuove sorgenti d'acqua;

per quanto riguarda la stazione di pompaggio presso lo stadio del ghiaccio, l'Ente ha valutato estremamente urgente rendere disponibile un impianto perfettamente strutturato per integrarsi in maniera appropriata nelle fonti di approvvigionamento dell'acqua potabile, con lo scopo di averlo pronto a funzionare ad uso temporaneo per il contrasto delle emergenze (fintantoché non saranno operative altre fonti di approvvigionamento idrico idonee) e comunque restando nell'ambito di utilizzo fissato dall'Azienda Sanitaria provinciale;

Viste le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 115 dd. 11.10.2007 e n. 143 dd. 29.10.2007 con le quali è stato affidato al dott. ing. Armando Dal Bosco, con studio in Trento, l'incarico della progettazione esecutiva, direzione e contabilizzazione lavori, ed eventuali prestazioni aggiuntive ritenute necessarie, relativamente all'adeguamento della stazione di pompaggio acqua potabile esistente presso lo stadio del ghiaccio di Pinzolo nonché alle opere per il collegamento idraulico alla rete esistente e all'impianto elettrico (pompe, misuratori, predisposizione trasmissione dati) e inoltre l'incarico della redazione del piano di autocontrollo di cui alla deliberazione n. 2906 dd. 10.12.2004 della Giunta Provinciale di Trento e allegate direttive per il controllo delle acque destinate al consumo umano in attuazione del D. Lgs. 2.2.2001, n. 31 e s.m. (esclusa mappatura e restituzione grafica della rete);
- n. 114 dd. 11.10.2007 e n. 133 dd. 22.10.2007 con le quali è stato affidato al prof. dott. geologo Andrea Fuganti, con studio in Trento, l'incarico della ricerca di nuove acque mediante pozzi, della redazione di relazione idrogeologica, della redazione del progetto esecutivo e del documento di sicurezza

secondo quanto previsto dalla legge mineraria, della direzione lavori, dell'elaborazione delle prove di pompaggio a scalini e a lunga durata, del controllo nei pozzi dei parametri di falda e infine della sanificazione dei pozzi eventualmente realizzati;

Rilevato che, nell'ambito della complessa attività avviata per il miglioramento della situazione di approvvigionamento idrico e del Comune di Pinzolo, l'ing. Armando Dal Bosco, come sopra incaricato, ha prodotto il progetto esecutivo denominato "Emergenza idrica acquedotto di Pinzolo – Captazione temporanea da pozzo Stadio del ghiaccio", così dimesso in atti:

- Tav. D01 – estratti cartografici
- Tav. D02 – planimetria generale 1:500
- Tav. D03 – particolari costruttivi stazione di sollevamento e opere d'arte
- Tav. D04 – particolari costruttivi – pozzetti e posa tubazioni
- Tav. D05 – schemi elettrici
- Tav. E01 – relazione tecnico esplicativa
- Tav. E02 – documentazione fotografica
- Tav. E03 – computo metrico estimativo
- Tav. E04 – elenco prezzi unitari
- Tav. E05 – capitolato speciale d'appalto

Osservato che il progetto dell'impianto anzi illustrato prevede, in sintesi, la realizzazione di un impianto di pompaggio ad uso temporaneo inserito su una delle due mandate da pozzo dell'acqua di raffreddamento al servizio dell'impianto frigorifero dello stadio del ghiaccio del Comune di Pinzolo, comprese le tubazioni per il collegamento alla rete idrica comunale e le strumentazioni necessarie al controllo della portata e al trattamento dell'acqua mediante clorocopertura;

Rilevato ancora che il progetto evidenzia un costo stimato dell'intervento in € 123.900,00 complessivi, così suddiviso:

	Importi parziali €	Importi totali €
A) LAVORI		
A,1) Lavori soggetti a ribasso:		

Mano d'opera	1.858,60	
Noli e trasporti	3.704,38	
Materiali a piè d'opera	2.103,12	
Opere edili sul pozzo	6.556,47	
Scavi e ripristini	19.251,40	
Tubazioni e accessori idraulici	31.768,20	
Manufatti	4.494,29	
Impianto elettrico	10.236,34	
	79.972,80	79.972,80
A,2) Lavori non soggetti a ribasso:		
Oneri della sicurezza	3.989,61	3.989,61
INTERVENTO GENERALE		83.962,41
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche	22.000,00	
Oneri previdenziali 2%	440,00	
Imprevisti e arrotond. 5%	4.193,95	
IVA su spese tecniche 20%	4.488,00	
IVA su lavori e imprevisti 10%	8.815,64	
TOTALE SOMME A DISPOSIZ.	39.937,59	39.937,59
IMPORTO COMPLESSIVO		123.900,00

Accertato che sul progetto in parola state acquisite le seguenti autorizzazioni o pareri di competenza:

Ø Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche - Ufficio Gestione Risorse Idriche determinazione del Dirigente n. 182 dd. 21 agosto 2007;

Ø Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Direzione Igiene e Sanità Pubblica U.O. Prevenzione Ambientale autorizzazione prot. n. 6.04/0053428 dd. 3.11.2007;

Ø Certificazione di conformità urbanistica prot. n. 10384 dd. 09.11.2007;

Precisato che sul progetto in esame non è richiesto il parere dell'Organo Consultivo Monocratico ai sensi degli articoli da 54 a 58 della L.P. 26/1993 e s.m.;

Vista la dichiarazione del Responsabile dell'Area Tecnica geom. Remo Maturi prot. n. 10385 dd. 09.11.2007 nella quale viene dichiarato che trattasi di lavori che non comportano l'acquisizione di ulteriori autorizzazioni e/o concessioni rispetto a quelle sopra riportate;

Precisato infine che i lavori di cui all'oggetto non implicano occupazioni temporanee e permanenti di proprietà private;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n° 104 dd. 29.12.2006 di approvazione del Bilancio Pluriennale del Comune di Pinzolo riguardante il triennio 2007/2009 nonché la Relazione Previsionale e Programmatica (comprendente anche il Programma Generale delle Opere Pubbliche) per il triennio 2007 – 2009 e successive modifiche e variazioni che prevede in particolare per l'esercizio 2007 (titolo 2 uscita, funzione 09, servizio 09, intervento 01, ex cap. 9732 del Bilancio di Previsione 2007) l'intervento di "Interventi su acquedotti comunali";

Ritenuto il progetto sopra illustrato meritevole di approvazione;

Precisato che, per le premesse innanzi evidenziate, è ora necessario ed opportuno approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo dell'intervento dimesso in atti come sopra specificato, disporre il finanziamento della spesa, e rinviare a provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi della deliberazione n. 21 dd. 6.2.2001 e s.m. avente ad oggetto l'attribuzione di specifiche competenze al Responsabile dell'Area Tecnica, la determinazione delle modalità di affidamento dei lavori e di scelta dei contraenti;

Tutto ciò premesso;

Richiamato il vigente Statuto comunale e in particolare l'art. 16;

Richiamato il "Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale" approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 12 dd. 23.03.2005 e s.m.;

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m., nonché il relativo Regolamento d'Attuazione;

Visto il D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L;

Visto il D.P.Reg. 01/02/2005 n. 2/L;

Presa visione dei pareri favorevoli espressi con nota prot. n. 10386 di data 9.11.2007 ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, dal Responsabile dell'Ufficio addetto per la regolarità tecnico-amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile, e la copertura finanziaria;

DELIBERA

- 1) di approvare, a tutti gli effetti, il progetto esecutivo dell'impianto di captazione idrica temporanea dal pozzo presso lo Stadio del Ghiaccio di Pinzolo, al fine di fronteggiare le emergenze che si dovessero verificare sull'attuale rete acquedottistica comunale, redatto dall'Ing. Armando Dal Bosco, nell'importo di € 123.900,00 di cui € 83.962,41 per lavori ed € 39.937,59 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- 2) di impegnare la spesa complessiva di € 123.900,00 titolo 2 uscita, funzione 09, servizio 09, intervento 01, ex cap. 9732 del Bilancio di Previsione 2007;

- 3) di rinviare a provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi della deliberazione n. 21 dd. 6.2.2001 e s.m. avente ad oggetto l'attribuzione di specifiche competenze al Responsabile dell'Area Tecnica, la determinazione delle modalità di scelta dei contraenti;

- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

- 5) di dare evidenza, ai sensi del combinato disposto dall'art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - Ö ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla scadenza della pubblicazione ovvero, per i soggetti direttamente contemplati dalla presente deliberazione, dal giorno della scadenza della pubblicazione o, se successiva, dalla data della notificazione o comunicazione individuale;
 - Ö ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 - lettera b) della Legge 06.12.1971, n. 1034 decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione ovvero, qualora la presente deliberazione sia rivolta a soggetti direttamente contemplati, dal giorno della notificazione o comunicazione individuale.

MM/cv

Interventi su acquedotti comunali\Progetto captazione pozzo stadio\Delibera approvazione progetto a tutti effetti.doc